

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта
Галенковская СОШ и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 692564, Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки, ул. Советская, 190

Наименование предоставляемых услуг (услуг): общеобразовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2974,6 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1625 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Галенковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» (МОБУ Галенковская СОШ)

Адрес места нахождения организации: 692564, с. Галенки, ул. Советская, 190

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, Карла Маркса, 86, тел. 8(42344)5-51-42

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): вместимость до 640 человек, посещаемость - 502 учеников, пропускная способность – сотрудники ЧОП «Вектор»

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 6,5-18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	Кнопка вызова,

		тактильная навигация для слабовидящих
--	--	--

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование всего персонала в 1 квартале 2023 года и обучение сотрудников
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть, Приказ от 01.02.2022 года № 22-К
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для	Транспортные средства отсутствуют

	инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Расширение дверных проемов в классах, наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2023-2025 (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): провести частичное асфальтирование	2023-2025 (в пределах финансирования)

	территории, прилегающей к входу в здание, выделение места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами, нанесение разметки на покрытия пешеходных дорожек.	
3	Санитарно-гигиенические помещения: в группах где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	2023-2025 (в пределах финансирования)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ Галенковская
СОШ
Смирнова О.С.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ОП-302-27**

Октябрьский муниципальный округ

« 01 » ноября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Галенковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского МО»
- 1.2. Адрес объекта 692564 Приморский край Октябрьский район с. Галенки ул. Советская 190
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3_этажей, 2974,6_ кв.м.
 - часть здания нет этажей (или на-этаже), _____ - __ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка да 1625_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего текущего ремонта 2022 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Галенковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа», МОБУ Галенковская СОШ
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692564 Приморский край Октябрьский район с. Галенки, Советская 190

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Представление услуг на получение детьми образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

с. Держинское - ст.Галенки - с.Галенки

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (f)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п / п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№			Приложение	
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(г,у,о), ДУ-И (с, к)		1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (, г,у); ДУ-И (о,с), ВНД (к)		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (До,у,); ДУ-ИК (с)		4,5,6,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (г,о,у,); ДУ-И (с,к)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г.у);ДУ-И (о,с) ВНД (к)		14,15, 16,17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(о,г,к,у); ДУ-И (с)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-в		

^^Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. . ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МОБУ Галенковская СОШ Октябрьского муниципального округа доступен избирательно (о, у, г, к), доступен условно инвалидам по зрению, доступен условно инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата (К) в связи с тем, что перемещение внутри здания ограничено.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов: да;

4.4.6 другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, Министерство труда и социальной политики

Приморского края, «Доступная среда», «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	л.
2. Входа (входов) в здание	на	л.
3. Путей движения в здании	на	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	л.
6. Системы информации (и связи) на	на	л.
7. поэтажные планы, паспорт БТИ	на	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы
директор МОБУ Галенковская СОШ

Смирнова О.С.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по АХЧ МОБУ ГСОШ Никулин С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Ответственный по ГО и ЧС МОБУ ГСОШ Иванова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель общества инвалидов по
Октябрьскому муниципальному округу

Гончарова Г.И.

Управленческое решение согласовано Комиссией

(название)

«__» ____ 20__ г № ____

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	Не выявлено	С		Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей, на асфальте имеются небольшие неровности	С	произвести частичное асфальтирование территории, прилегающей к входу в здание, нанести тактильные средства	
1.3	Лестница (наружная)	Есть	Не выявлено	С		
1.4	Пандус (наружный)	Есть	Не выявлено			
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	парковочное место не выделено разметкой (желтого цвета) и не обозначена специальными символам и(пиктограмма «инвалид»)	К	Оборудовать парковочные места для инвалидов в непосредственной близости от здания, обозначить специальными символами и нанести разметку(желтого цвета)	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зона для парковки автомобиля инвалида: ширина не менее 3,5м, обозначение знаками <u>вблизи входа не далее 50м</u>			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д П-И(г. о, у); ДУ-И (с, к) ДП-И (г, у, о) ДУ-И (с, к)	текущий ремонт

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению на прилегающей территории отсутствуют парковочное место для инвалидов, нет знака, требуется текущий ремонт пешеходных дорожек, нанесение тактильных средств на покрытия пешеходных дорожек, обустройство автостоянки для транспорта инвалидов

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « » _____ 20____ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ Галенковская СОШ Октябрьского МО, с. Галенки, ул. Советская 190

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	Не выявлено	С		Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть	Не выявлено	С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Замечаний нет	К, С, О, У, Г		
2.4	Дверь (входная)	Есть	Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м	К, С, О	Ремонт порога	
2.5	Тамбур	Есть	Отсутствие тактильных плиток	С	Устройство тактильных плиток	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Дверной проем-ширина не менее 1,2м, порог и перепад высот в дверном проеме не более 0,025м; пандус.	К, О, С	Ремонт дверных проемов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДУ (К)	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Демонтаж дверного проема

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МОБУ Галенковская СОШ Октябрьского МО, с. Галенки, Советская 190

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Отсутствие тактильных плит	С, К	Устройство тактильных плиток	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Отсутствие тактильных плиток		Устройство тактильных плиток	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		К	Техническое решение на 2-ой, 3-ий этаж невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	невозможность поднятия на 2-ой, 3-ий этажи	К	Техническое решение невозможно	
3.5	Дверь	есть	Отсутствие переезд через порожек двери	К, С, О	Нанесение тактильной информации о препятствии	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Отсутствие пандуса, на лестницах к запасным выходам	К, С, Г, О У	Устройство пандуса на 1 этаже	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее : при движении кресла-коляски - 1,5 м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,014м Ширина лестницы внутри здания не менее 1,35 м. Лестницы и пандус должны быть оборудованы поручнями.		Техническое решение невозможно	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (с,к.); ДП-И (ОД, У)	Текущий ремонт

* указывается; **ДП-в** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью избирательно(О,Г,У), условно избирательно (К,С) организация альтернативной формы обслуживания Из-за отсутствия пандусов, тактильных плиток затруднительно передвижение для колясочников и слепых. Устройство лифта для поднятия на 2-ой и 3-ий этажи техническое решение невозможно.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I - зона обслуживания инвалидов**МОБУ Галенковская СОШ Октябрьского МО, с. Галенки, Советская 190

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	Отсутствие тактильных плиток, отсутствие автоматического привода дверей	К,С, О		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного для инвалидов, должна быть 12м ² . Все проходы должны обеспечивать возможность разворота на 180С диаметром не менее 1,4 м или на 360С с диаметром разворота не менее 1,5 м. Ширина дверного проема не менее <u>0,9м.</u>			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зальная форма обслуживания	ДУ-И (с о,); ДП-И (гу) ВНД(к,)	Текущий ремонт

* указывается: **дп-в** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна полностью избирательно, из-за порогов в кабинеты, отсутствия пандусов на 2, 3 этажи проезд колясочников затруднен. Для установки пандуса на 2-3 этажи технические решения невозможны организация альтернативного обслуживания. Из-за отсутствия тактильных плиток затруднительно обслуживание инвалидов с ограниченным зрением*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	

Рекомендации по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
_____ ОСИ _____

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:**5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЛ-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *не требуется*

I Результаты обследования:
6. Санитарно-гигиенических помещений

МОБУ Галенковская СОШ Октябрьского МО, с. Галенки, Советская 190

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Отсутствуют унитазы, откидные поручни, отсутствует кнопка вызова, крючки для одежды, ширина кабинки менее 1,65м	К, О, С	Устройство кнопки вызова, устройство 1 кабинки с унитазом, откидными поручнями	Кап. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Замечаний нет, одежду в гардеробе размещает гардеробщик			
	ОБЩИЕ требования к зоне		Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина- 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней и откидных сидений, кнопку вызова, световые табло, крючки	К, О, С		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (г,у); ДУ-И (,с) ВНД (к о)	Нуждается в капитальном ремонте

* указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение нуждается в расширении, устройстве одной кабинки с унитазом, с откидными поручнями, установке поручней кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей, световое табло.

I Результаты обследования:
7. Системы информации на объекте

МОБУ Галенковская СОШ Октябрьского МО, с. Галенки, Советская 190

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание-	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Отсутствуют тактильные средства на путях движения	С, Г	Установка тактильных средств на путях движения инвалидов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	Отсутствуют акустические средства в местах движения и получения услуги	Г	Устройство акустических средств в местах движения и получения услуг	
6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствие тактильных плит	С	Устройство тактильных плиток	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначены для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую, акустическую и тактильную информацию с указанием движения и получения услуги. Соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 учитывать требования СП 1.13.130.	Г, С		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние	Рекомендации по адаптации
Наименование функционально-планировочного элемента	доступности* (к пункту 3.4 Акта	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования СК И
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (у,г,о,к) ДУ-И (с)	Текущий ремонт

* указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению отсутствуют системы информации, соответствующие требованиям. При установке информационных систем, объект будет доступен для всех категории инвалидов

Фото к приложению №1



Фото к приложению №2



Фото к приложению №3




Фото к приложению №5

